



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 12-04-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49  
Τ.Κ.:54642  
Πληροφορίες : Τίτιλας Γ.  
Τηλέφωνο:231331 2293  
Fax : 2310869879

### **ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ**

**ΘΕΜΑ :** Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στη εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό του Νοσοκομείου μας. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής:

#### **ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ**

1. Κατάλληλο για υγιεινό και χειρουργικό πλύσιμο χεριών ,για το τελικό ξέπλυμα ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως ενδοσκοπίων , το πλύσιμο νεογνών ,κ.λ.π.
2. Να υπάρχουν τουλάχιστον 3 επίπεδα φιλτραρίσματος ,1 πρόφιλτρο και 2 ασύμμετρες μεμβράνες με δυνατότητα κατακράτησης όλων των μικροβίων και μικροοργανισμών και κάθε σωματιδίου μεγέθους έως 0,1 μm. Η ιδιότητα αυτή να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία με τεχνικό φυλλάδιο μεταφρασμένο στα Ελληνικά με τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 & 14001:2015.
3. Διάρκειας 31 ημερών με αυτοκόλλητο χρονομετρητή σε κάθε συσκευασία.
4. Η προσαρμογή του φίλτρου να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή με την ταυτόχρονη τοποθέτηση αντάπτορα για κάθε βρύση ο οποίος θα προσφέρεται δωρεάν.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Πέμπτη 14-04-2022 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος