



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 21-04-2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τίππας Γ.
Τηλέφωνο:231331 2293
Fax : 2310869879

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στη εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό του Νοσοκομείου μας. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής:

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ

1. Κατάλληλο για υγιεινό και χειρουργικό πλύσιμο χεριών ,για το τελικό ξέπλυμα ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως ενδοσκοπίων , το πλύσιμο νεογνών ,κ.λ.π.
2. Να υπάρχουν τουλάχιστον 3 επίπεδα filtraρίσματος ,1 πρόφιλτρο και 2 ασύμμετρες μεμβράνες με δυνατότητα κατακράτησης όλων των μικροβίων και μικροοργανισμών και κάθε σωματιδίου μεγέθους έως 0,1 μm. Η ιδιότητα αυτή να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία με τεχνικό φυλλάδιο μεταφρασμένο στα Ελληνικά με τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 & 14001:2015.
3. Διάρκειας 31 ημερών με αυτοκόλλητο χρονομετρητή σε κάθε συσκευασία.
4. Η προσαρμογή του φίλτρου να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή με την ταυτόχρονη τοποθέτηση αντάπτορα για κάθε βρύση ο οποίος θα προσφέρεται δωρεάν.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 25-04-2023 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος